





MINISTERUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL



Nr. 2958, 2957, 2956, 2955, 2864, 2846, 2845/ 23. MAR. 2018



**Către: Domnul Cristian BUICAN
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref. la: Răspunsuri la interpelări formulate de deputați

Stimate domnule secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu stimă,

pentru Viorel ILIE, Ministrul pentru Relația cu Parlamentul, semnează

Ștefania BÎRLIBESCU, Secretar de Stat





MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR



MINISTRU

3617/.....2018

Nr. 2955/M.R.P.
Data 21.03.2018

Către: Domnul deputat Corneliu Ștefan
Referitor la: interpelarea deputat nr. 1236B/2018

Referitor la interpelarea dumneavoastră nr. 1236B/2018, înregistrată la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul sub nr. 1678/02.03.2018, transmisă spre soluționare Ministerului Apelor și Pădurilor, înregistrată sub nr. 3617/06.03.2018, ca urmare a informațiilor transmise de către Direcția Generală Ape, din cadrul instituției noastre, vă comunicăm următoarele:

Prin adresa nr. 3590/13.02.2018 a orașului Pucioasa, județul Dâmbovița, se aduce la cunoștință faptul că s-a analizat prin "*Studiu de Oportunitate privind alimentarea cu apă potabilizată a stației de tratare apă din altă sursă pentru stațiunea balneoclimaterică Pucioasa, județul Dâmbovița*".

Au fost identificate două posibilități de preluarea apei:

- din aducțiunea CHEMP 4 Ialomița (pentru care există emis acordul deținătorului unității hidroenergetice privind racordarea în aducțiunea CHEMP Ialomița), prin executarea unei conducte de alimentare cu apă pe malul stâng al lacului Pucioasa, din coada lacului de acumulare Pucioasa până în apropierea barajului - menționăm că pentru această soluție există emis Avizul de gospodărire a apelor nr. 147/11.10.2017 de către A.B.A. Buzău-Ialomița.

- din aducțiunea CHEMP 4 Ialomița prin executarea unei conducte de alimentare pe malul drept al lacului Pucioasa, din coada lacului de acumulare Pucioasa până în apropierea barajului.

Dintre cele două soluții de preluare a apei prezentate mai sus, soluția "valabilă"/fezabilă identificată în **capitolul 6 Concluzie** din studiul mai sus menționat, este cea ca fiind *Execuția Instalației de alimentare cu apă pentru potabilizare a Stației de tratare apei Pucioasa, pe malul drept al râului Ialomița cu origine în aducțiunea CHEMP 4 Ialomița.*

Astfel, din punct de vedere al reglementării privind gospodărire a apelor este necesar ca titularul Avizului de gospodărire a apelor nr.147/11.10.2017 să solicite aviz de gospodărire a apelor modificador pentru soluția identificată în studiul mai sus menționat, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Anexei 2 la Ordinul MMGA nr. 15/2006.

Cu deosebită stimă,

MINISTRU
IOAN DENEȘ

